

Váš dopis zn.  
Naše značka 16-02056  
Vyřizuje Prachatická Aneta  
Telefon +420 775 857031  
GSM brána +420 606 736008  
E-mail prachaticka@vakna.cz  
Datum 18.4.2016

MĚSTO BROUMOV  
třída Masarykova 239  
55001 Broumov

### Podklady pro zadání urbanistické studie

p.p.č. 584/5 Broumov, p.p.č. 573/6 Broumov, p.p.č. 573/1 Broumov, p.p.č. 573/5 Broumov, p.p.č. 572/1 Broumov, p.p.č. 572/3 Broumov, p.p.č. 584/1 Broumov

Do přiložené situace jsme informativně zakreslili umístění zařízení ve správě VaK Náchod a.s. – vodovod, kanalizace a požární hydrant.

Před zahájením projekčních prací doporučujeme výše uvedená zařízení vytyčit a zaměřit.


Dle předložené žádosti se jedná o podklady pro zadání urbanistické studie - výstavba rodinných domků v lokalitě Spořilov, Broumov.

Daná lokalita je zásobována z vodojemu Hejtmánkovice 1300 m<sup>3</sup> s kótou dna 470,0 m n.m.

**Toto vyjádření je vydáno pro projekční účely a nelze použít pro vydání rozhodnutí či jiného správního úkonu dle Zákona č. 183/2006/Sb.**

Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k předchozímu odsouhlasení. V PD budou zapracovány příslušné podmínky VaK Náchod, a.s. (Podmínky pro projektování jsou na webových stránkách společnosti VaK Náchod, a.s. [www.vakna.cz](http://www.vakna.cz) – zákazníci – projektová dokumentace.)

V případě stavby na územní souhlas a ohlášení stavby požadujeme příslušné podmínky uvést v technické zprávě.

  
Ing. Pavel Korda  
vedoucí oddělení TPČ

**Vodovody a kanalizace Náchod a.s.**  
**Kladská 1521**  
**547 01 NÁCHOD**

